

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури: **Пальники газові Ecoflam серії MAX GAS, серії BLU; пальники комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR; пальники комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM, запасні частини та комплектуючі до них**

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник - **ТОВ "ПРОМГАЗСЕРВІС", 03067, м. Київ, вул. Олексі Тихого, 103, код ЄДРПОУ 31119799, що діє за дорученням № б/н від 11.07.2022.**

Виробник **"Ecoflam Bruciatori S.p.A.", Via Roma, 64, 31023 Resana (Treviso), Італія**

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.
"Ecoflam Bruciatori S.p.A.", Via Roma, 64, 31023 Resana (Treviso), Італія.

4. Об'єкт декларації **Пальники газові Ecoflam серії MAX GAS, серії BLU; пальники комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR; пальники комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM, запасні частини та комплектуючі до них; (категорія приладів П2НЗВ/Р, газ G 20, G25) (моделі та технічні характеристики згідно 3 додатків 73 найменування), код УКТ ЗЕД 8416.**

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів **Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)**

6. **ДСТУ EN 676:2014 Пальники газові автоматичні з примусовою подачею повітря (EN 676:2003+A2:2008, EN 676:2003+A2:2008/AC:2008, IDT)**

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності **ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060**

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.TR.060.0396-25 від 02.10.2025 до 01.10.2026

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - **ТОВ "ПРОМГАЗСЕРВІС", 03067, м. Київ, вул. Олексі Тихого, 103, код ЄДРПОУ 31119799, що діє за дорученням № б/н від 11.07.2022 р., від "Ecoflam Bruciatori S.p.A.", Via Roma, 64, 31023 Resana (Treviso), Італія**

Директор Мікуленко І.В.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)



м. Харків, 02.10.2025
(місце та дата видачі)

1 Додаток до декларації

Пальники газові Ecoflam серії MAX GAS, серії BLU; пальники комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR; пальники комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM, запасні частини та комплектуючі до них:

- Пальники газові Ecoflam серії MAX GAS:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
MAX GAS 40	17	48	9 ÷ 200	P
MAX GAS 70	34	70	10 ÷ 360	P
MAX GAS 105	49	108	13 ÷ 360	P
MAX GAS 120	49	120	13 ÷ 360	P
MAX GAS 120	40	120	13 ÷ 360	PAB
MAX GAS 170	55	175	12 ÷ 360/500	P / PAB
MAX GAS 250	55	240	14 ÷ 360/500	P / PAB
MAX GAS 350	200	350	17 ÷ 360/500	P
MAX GAS 350	100	350	17 ÷ 360/500	PAB / PR
MAX GAS 500	232	500	20 ÷ 360/500	P
MAX GAS 500	120	500	20 ÷ 360/500	PAB / PR
MAX GAS 700	380	700	24÷360	P
MAX GAS 700	200	700	24÷360	PAB / PR
MAX GAS 700	200	700	24÷360	LN PR

Пальники Ecoflam комбіновані газ/мазут серії MULTIFLAM:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
MULTIFLAM 200.1	414	2150	35÷700	-/PAB
MULTIFLAM 300.1	630	3000	22÷700	PR
MULTIFLAM 400.1	875	3900	30÷700	PR
MULTIFLAM 500.1	1200	5000	35÷700	PR
MULTIFLAM 600.1	1500	5800	50÷700	PR
MULTIFLAM 700.1	1500	7500	60÷700	PR
MULTIFLAM 800.1	2000	8500	85÷700	PR
MULTIFLAM 1000.1	2500	10500	115÷700	PR
MULTIFLAM 1200.1	2700	13000	160÷700	PR
MULTIFLAM 1500.1	3690	15000	125÷700	PR
MULTIFLAM 1800.1	4000	17000	175÷700	PR

Пальники газові Ecoflam серії BLU:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
BLU 700.1	270	700	17 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1000.1	280	875	35 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1200.1	290	1100	20 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1500.1	300	1550	30 ÷ 360/500	LN PAB/PR/PRE

Мікуленко І.В., директор

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



2 Додаток до декларації

BLU 1000.1	245	970	23 ÷ 360	PAB/PR/PRE
BLU 1200.1	260	1200	25 ÷ 360/500	PAB/PR/PRE
BLU 1500.3	350	1600	30÷500	LN PAB/PR/PRE
BLU 1700.1	342	1770	20 ÷ 360/500	PAB/PR/PRE
BLU 1700.2	342	1770	20÷360/500	PAB/PR/PRE
BLU 2000.1	414	2150	23 ÷ 360/500	PAB/PR/PRE
BLU 2000.3	320	2200	23÷500	LN PAB /PR/PRE
BLU 2500.2	290	2950	35÷500	PR/PRE
BLU 2500.3	400	2550	35÷500	LN PR/PRE
BLU 3000.1	630	3000	22÷500	PR/PRE
BLU 3000.3	400	3100	22÷500	LN PR/PRE
BLU 4000.1	875	3900	30÷500	PR/PRE
BLU 4000.3	510	3950	30÷500	LN PR/PRE
BLU 5000.1	1200	5000	35÷500	PR/PRE
BLU 5000.3	700	5030	35÷500	LN PR/PRE
BLU 6000.1	1500	5800	50÷500	PR/PRE
BLU 6000.3	750	5800	50÷500	LN PR/PRE
BLU 7000.1	1500	7500	60÷500	PR/PRE
BLU 8000.1	2000	8500	85÷500	PR/PRE
BLU 10000.1	2500	10500	115÷500	PR/PRE
BLU 12000.1	2700	13000	175÷500	PR/PRE
BLU 15000.1	3690	15000	150÷500	PR/PRE
BLU 18000.1	4000	17000	210÷500	PR/PRE

Пальники Esoflam комбіновані газ/дизель серії MULTICALOR:

Моделі	Теплова потужність мін. кВт	Теплова потужність макс. кВт	Тиск газу, мбар	Модифікація
MULTICALOR 45	190	500	15÷360	-
MULTICALOR 70	250	700	17÷360	-
MULTICALOR 100	300	1000	27÷360	-
MULTICALOR 140	400	1300	25÷360/500	-
MULTICALOR 170.1	342	1770	20÷360/500	-
MULTICALOR 200.1	414	2150	23÷360/500	-
MULTICALOR 70	190	700	17÷360	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 100	200	1000	27÷360	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 140	250	1300	25÷360/500	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 170.1	342	1770	20÷360/500	PR-AB/PR/PRE
MULTICALOR 200.1	414	2150	23÷360/500	PR-AB/PR/PRE

Мікуленко І.В., директор
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)





3 Додаток до декларації

MULTICALOR 300.1	630	3000	22÷500	PR/PRE
MULTICALOR 400.1	875	3900	30÷500	PR/PRE
MULTICALOR 500.1	1200	5000	35÷500	PR/PRE
MULTICALOR 600.1	1500	5800	50÷500	PR/PRE
MULTICALOR 700.1	1500	7500	60÷500	PR/PRE
MULTICALOR 800.1	2000	8500	85÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1000.1	2500	10500	115÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1200.1	2700	13000	175÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1500.1	3690	15000	150÷500	PR/PRE
MULTICALOR 1800.1	4000	17000	210÷500	PR/PRE

Загальна кількість - 73 найменування.

Мікуленко І.В., директор
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

